



Turvallisesti henkilönostimella

Käyttöönottotarkastus työmaalla

Luovutustarkastus vuokraamolla

Nostimen numero: _____

Merkki ja tyyppi: _____

Vuokraamo: _____

Vuokraaja: _____

Tarkastuspäivä: _____

Tarkastukseen osallistuneet: _____

Kunnossa Ei
kunnossa

Huomautukset

	Kunnossa	Ei kunnossa	Huomautukset
Yleiskunto ja siisteys	1. Tuenta- alusta- ja nostorakenteet ehjät ja turvalliset, ei tilapäiskorjauksia eikä näkyviä muodonmuutoksia		
	2. Renkaat ehjät, pyöränpultit kiinni		
	3. Hydrauliletkuissa ja -sylintereissä ei ulkoisia vaurioita eikä näkyviä vuotoja, hydrauliuöljyä riittävästi		
	4. Moottori ja akku puhtaat, ei nestevuotoa		
	5. Sähkövedot ehjät, ei tilapäiskorjauksia		
	6. Työtaso ja kaiteet ehjät, ei tilapäiskorjauksia		
	7. Portti palautuu kiinni ja sen lukitus toimii		
	8. Konekilpi, ohje / turvamerkinnät, vastuuyritys / käytönopastaja työmaalla		
	9. Käyttöohje ja vuositarkastuspöytäkirja nostimen mukana		
Hallinta- ja turvalaitteet	10. Vaaka-asennon osoitinlaite (esim. vesi-vaaka) sekä kallistuksen merkkivalo / äänimerkki ehjät ja toimivat		
	11. Tukijalkojen rajat toimivat		
	12. Hallintalaitteet alhaalla ja työtasolla ovat ehjät, puhtaat ja merkitty asianmukaisesti; ohjauskytkimet palautuvat vapaalle		
	13. Hätäpysäytys toimii		
	14. Käsitoiminen varalasku toimii		
	15. Kuorman valvontalaitteet toimivat (kokeilu maasta / työtaso mahdollisimman alhaalla)		
	16. Ajojarrut toimivat		
Työmaan olosuhteet	17. Nostimen käyttöalusta ja siirtoreitit ovat turvalliset		
	18. Nostimen työskentelyalue on turvallinen, tarvittaessa merkitty ja eristetty		